

**Saarijärven Vesihuolto Oy**

 Sara-ahontie 2  
43100 Saarijärvi

**Näytetiedot**

Näyte	Raakavesi		
Näyte otettu	05.06.2018	Näytteen ottaja	Asiakas
Saapunut	06.06.2018	Näytteenoton syy	Käyttötarkkailu
Tutkimus alkoi	06.06.2018		
Tutkimus valmis	07.06.2018		
Viite			
Yhteyshenkilö	Hanna Kemppe, 040 704 0528, Laboratoriokemisti		
Näyte: Raakavesi			
Havaintopaikka: Saarijärven Vesihuolto, vedenottamot (1.SA01 - vedenottamot)			

	Analyysi	Haju	Maku	Koliformiset bakteerit	E. coli
	Yksikkö Menetelmä	Sis. men., aistinvarainen	Sis. men., aistinvarainen	pmy/100ml SFS 3016:2011	pmy/100ml SFS 3016:2011
Näyte				*	*
12514-1, Raakavesi, Kopanniemi raakavesi		hajuton	mauton	0	0
12514-2, Raakavesi, Mannila raakavesi		hajuton	mauton	0	0
12514-3, Raakavesi, Voudinniemi raakavesi		hajuton	mauton	0	0
12514-4, Raakavesi, Syrjäharju raakavesi		hajuton	mauton	0	0
12514-5, Raakavesi, Kulha raakavesi		hajuton	mauton	0	0
12514-6, Raakavesi, Ahvenlammen vedenottamo		hajuton	mauton	0	0

\*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Mittausepävarmuus ilmoitetaan pyydettyä.



Hanna Kemppe  
Laboratoriokemisti  
Puh. 040 704 0528

**Jakelu**

Toimisto Saarijärven Vesihuolto;  
Tuomo Vilkkilä;  
Ympäristöterveys Viitasaari, ymparistoterveys@viitasaari.fi

Analyysitulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen kielletty.

**Määrittäpäivämäärät**

Analyysi Yksikkö Menetelmä	Haju	Maku	Koliformiset bakteerit pmy/100ml SFS 3016:2011	E. coli pmy/100ml SFS 3016:2011
	Sis. men., aistinvarainen	Sis. men., aistinvarainen		
Näyte				
12514-1	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018
12514-2	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018
12514-3	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018
12514-4	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018
12514-5	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018
12514-6	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	07.06.2018

Analyysitulokoskee vain tutkittua näytettä. Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen kielletty.