

Saarijärven Vesihuolto Oy


Sara-ahontie 2
 43100 Saarijärvi

Näytetiedot

Näyte	Raakavesi		
Näyte otettu	07.11.2018	Näytteen ottaja	Asiakas
Saapunut	08.11.2018	Näytteenoton syy	Käyttötarkkailu
Tutkimus alkoi	08.11.2018		
Tutkimus valmis	09.11.2018		
Viite			
Yhteyshenkilö	Hanna Kemppe, 040 704 0528, Laboratoriokemisti		
Näyte: Raakavesi			
Havaintopaikka: Saarijärven Vesihuolto, vedenottamot (1.SA01 - vedenottamot)			

Analyysi Yksikkö Menetelmä	Haju	Maku	Koliformiset bakteerit pmy/100ml SFS 3016:2011	E. coli pmy/100ml SFS 3016:2011
	Sis. men., aistinvarainen	Sis. men., aistinvarainen		
Näyte			*	*
28633-1, Raakavesi, Kopanniemi raakavesi	hajuton	mauton	0	0
28633-2, Raakavesi, Mannila raakavesi	hajuton	mauton	0	0
28633-3, Raakavesi, Voudinniemi raakavesi	hajuton	mauton	0	0
28633-4, Raakavesi, Syrjäharju raakavesi	hajuton	mauton	0	0
28633-5, Raakavesi, Kulha raakavesi	hajuton	mauton	0	0

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
 Mittausepävarmuus ilmoitetaan pyydettyessä.



Hanna Kemppe
 Laboratoriokemisti
 Puh. 040 704 0528

Jakelu

Timo Lehtonen;
 Toimisto Saarijärven Vesihuolto;
 Tuomo Vilkkilä;
 Ympäristöterveys Viitasaari, ymparistoterveys@viitasaari.fi

Analyytitulos koskee vain tutkittua näytettä. Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen kielletty.

Määrittäpäivämäärät

Analyysi Yksikkö Menetelmä	Haju	Maku	Koliformiset bakteerit pmy/100ml SFS 3016:2011	E. coli pmy/100ml SFS 3016:2011
	Sis. men., aistinvarainen	Sis. men., aistinvarainen		
Näyte				
28633-1	08.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018
28633-2	08.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018
28633-3	08.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018
28633-4	08.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018
28633-5	08.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018

Analyysitulokoskee vain tutkittua näytettä. Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen kielletty.